"APROBAT"
Administrator procedurii planului de restructurare
S.A."REGIA APĂ-CANAL SOROCA"
Melnic Vitalie

RAPORT

privind rezultatele analizelor chimice şi microbiologice a apei potabile din mun.Soroca.

Laboratorul **S.A."Regia Apă-Canal Soroca"**
Atestat 18.08.2025 MOLDAC Nr. LÎ-046

Nr. d/o	Parametrii de calitate a apei	Metoda cercetării pe standard de stat	Nivelul maxim admisibil,unităţi de măsură	Locul prelevării probelor de apă			Adnotare
				RAP№1 Nr. de înregistrare 706	RAP №3 Nr. de înregistrare 707	RAP №4 Nr. de înregistrare 708	
1	2	3	4	6	8	9	10
1	Mirosul / Gust,puncte*	SM SR EN 1622 : 2011 (Anexa C)	Acceptabil consumatorilor şi nici o modificare anormală	A/C	A/C	A/C	Investigaţiile de laborator au fost efectuate pe data de 11.11.2025
2	Culoare,grade	SM SR EN ISO 7887 :2012	Acceptabil consumatorilor şi nici o modificare anormală	A/C	A/C	A/C	-
3	Turbiditatea,UTN*	SM EN ISO 7027-1:2017	≤ 5	<1	<1	<1	-
4	pH , Unităţi de pH	SM SR EN ISO 10523:2014	6,9-9,5	7,9	8,0	7,9	-
5	Conductivitatea, µS/cm	SM SR EN 27888:2005	2500	512	515	513	-
6	Clor liber, mg/l	GOST18190-72p.3	≤ 0,5	0,41	0,39	0,39	-
7	Amoniac,(NH_4^+), mg/l	GOST 4192-72p.3	≤ 0,5	<0,05	<0,05	<0,05	-
8	Nitriţi, (NO_2^-), mg/l	GOST 4192-72p.4	≤ 0,5	< 0,003	< 0,003	< 0,003	-
9	Fier, mg/l*	GOST 4011-72	≤ 0,2	0,09	0,08	0,11	-
10	Escherihia coli	EN ISO 9308-1:2016	Număr/100ml	0	0	0	-
11	Enterococi	EN ISO 7899-2;2016	Număr/100ml	0	0	0	-

Notă: RAP-rezervoar de apă potabilă
Notă: Încercările neacoperite de atestare MOLDAC sunt marcate (*)

Inginer microbiolog **Suveica Svetlana**

Şefa de laborator **Coşulean Diana**